

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बलिया

पत्रांक

2343/13

दिनांक- 25-11-19

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
बलिया।

विषय - विहान विद्यापीठ ग्राम पकड़ी पोस्ट-फेफना जनपद- बलिया के
विद्यालय भवन को नेशनलक बिल्डिंग कोड के अन्तर्गत प्रमाण पत्र
निर्गत करने के सम्बन्ध में

संदर्भ - आपका पत्रांक- 1565/वैय0सहा0 (मु0वि0अ0)/लो0नि0वि0 दि0-
21.11.19

महोदय,

उपरोक्त विषयगत संदर्भित पत्र के क्रम में इस खण्ड द्वारा निरीक्षण
किया गया। पत्र के साथ निरीक्षण आख्या संलग्न कर आपकी सेवा में अग्रिम
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
बलिया

BSA
h
मुख्य विकास अधिकारी
बलिया
28/11/2019



जांच प्रमाण-पत्र

विहान विद्यापीठ, पकड़ी, फेफना, जनपद- बलिया के भवन का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षणोपरान्त भवन की निम्नांकित मर्दे नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप पायी गयी।

Sl. No	Items	Standard	Specification	Remarks
1	Height	3.6M	N.B.C. 2005 colum 12.18.1.1	3.30M
2	Bathroom Height	2.1M	N.B.C. Clause- 12.4.1	3.30 M
3	Open space arround the Building	6.0 M	N.B.C. Clause- 8.3.1	Satisfactory
4	College Building area	1.80 ha	N.B.C. Clause 5.5.1(b) iii	Satisfactory
5	Parking area	0.30 ha	N.B.C. Clause 5.5.1 (b) ii(d)	Satisfactory
6	Height of Plinth	0.45 M	N.B.C. Clause- 12.1.1	0.45 M
7	Stair Width	1.50 M	N.B.C. Clause- 12.18.1.1	1.50 M
8	Lighting and Ventilation room	1/10 floor area	N.B.C. Clause- as per N.B.C. 2005 Clause- 15.1.2	Satifactory
9	Fire and life safety	Certified by PHO Ballia	-	-
10	Roofs	R.C.C. Flate Roof	as per N.B.C. 2005 Clause 12.19.1	R.C.C. Flate Roof
11	Structure	R.C.C. Column and Beam	as per N.B.C. 2005 Clause- 12.19.1	R.C.C. Column and beam

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
बलिया